

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21A518

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2067

от 11 ноября 2020 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Боросова Л.М.

НД на метод: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 2067

Дата и время отбора пробы: 09.11.2020 14:15:00

Дата и время доставки пробы: 09.11.2020 15:50:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПин 2.1.4.1074-01;

ЮЛ, ИП или физическое лицо,
у которого отбиралась проба: АМО "Блечепсинское сельское поселение" а.Блечепсин, ул.Ленина ,37

Объект, место, где проводился
отбор пробы: резервуар артезианской скважины № Р-62, АМО "Блечепсинское сельское поселение" а.Блечепсин,
ул.Восточная,20

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Вид работы: Производственный контроль

Сведения о средствах
идентификации:

Главный врач:

Кунов М.М.



Код пробы в ИЛЦ: 2067.

Дата проведения испытаний: с 09.11.2020 15:50:00 по 11.11.2020 15:00:00

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сяхова З.Е. Сяхова З.Е.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.